

# 采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：宁国市农业农村局提供并负责解释）

前注：

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经磋商小组评审认可；
- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经磋商小组评审认可；
- 3、为有助于供应商选择磋商产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；
- 4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
- 5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争；
- 6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；
- 7、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；
- 8、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包别下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包别磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量；
- 9、★条款须满足或优于磋商文件要求，否则响应无效；非★条款由磋商小组讨论后酌情评审。

10、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

（一）项目介绍：

该项目位于汪溪街道汪溪村安徽省乾豚牧业有限公司养殖场内，采购内容为乾豚牧业养殖废水处理工程相配套的设备及相关材料，包含设备及相关材料的供应、运输、验收、售后服务。

（二）服务需求一览表及主要指标参数要求：

设备清单						
序号	货物产品名称	规格型号	材质	单位	数量	备注
1	提升泵（铰刀式）	Q=10t/h，H=10m，N=0.55kW	过流部件 不锈钢	台	2	
2	潜水搅拌机	N=1.5kW，H=4.5m	不锈钢	套	1	QJB1.5/6
3	搅拌机	L×B×H=1.4×1.0×1.7mH，N=1.1kW，L=1.5m	碳钢衬塑	套	3	含电机、支架、桨叶
4	PAC 泵	Q=80L/h，H=50m，N=0.06kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
5	PAM 泵	Q=40L/h，H=70m，N=0.06kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
6	碱泵	Q=50L/h，H=60m，N=0.06kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
7	排泥泵	Q=20t/h，H=7m，N=0.75kW	铸铁	台	2	
8	潜水搅拌机 1	N=2.2kW，H=5m	不锈钢	台	2	QJB2.2/8
9	潜水搅拌机 2	N=1.5kW，H=5m	不锈钢	台	6	QJB1.5/6
10	潜水搅拌机 3	N=1.5kW，H=4.5m	不锈钢	台	4	QJB1.5/6
11	曝气器	DN80×1000	ABS	套	280	可提升式 含支架
12	鼓风机	Q=16.3m <sup>3</sup> /min，P=5m，N=22kw		台	3	配置变频设备，风机电机为变频电机
13	混合液回流泵	Q=35t/h，H=10m，N=2.2kW	铸铁	台	6	带自耦
14	污泥回流泵	Q=6t/h，H=8m，N=0.55kW	铸铁	台	4	

15	碳源投加泵	Q=100L/h, H=40m, N=0.06kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
16	碳酸氢钠投加泵	Q=100L/h, H=40m, N=0.06kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
17	碱投加泵	Q=100L/h, H=40m, N=0.06kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
18	生物填料及支架	Φ150		m3	320	
19	搅拌机	L×B×H=1.2×1.2×2.9 mH, N=2.2kW, L=2.7m	碳钢衬塑	套	3	
20	PAC 泵	Q=20L/h, H=15m, N=0.028kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
21	PAM 泵	Q=10L/h, H=30m, N=0.028kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
22	排泥泵	Q=20t/h, H=7m, N=0.75kW	铸铁	台	3	
23	导流筒	Φ500	UPVC	套	1	
24	污泥叠螺机	进泥量 8t/h	不锈钢	套	1	
25	进料泵	Q=5t/h, H=10m, N=0.55kW	铸铁	台	2	
26	PAM 泵	Q=420L/h, H=50m, N=0.37kW	PVC 泵头	台	2	配置 Y 型过滤器等
27	电控柜	含 PLC,手自动一体		套	1	
备注：泵、鼓风机、潜水搅拌机、污泥叠螺机为核心产品。						

### （三）供应商资格要求：

（详见采购公告）

### （四）供应商必须提交的证明文件：

采购文件中要求的证明文件。

### （五）合同主要条款：

1、付款方式：供货合同签订后，按合同拨付预付款（合同金额的40%），送货到指定地点并验收完成后10天内支付合同金额的剩余货款。

2、履约保证金：不收取。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或者法院裁决。

**（六）运输、安装、调试：**由成交供应商负责承担包装、运输费用；乾豚牧业公司负责承担安装、调试，成交供应商指导设备安装调试。

**（七）商检、计量费用：**由成交供应商负责承担

**（八）交货地点：**采购人指定地点

**（九）交货及提供服务时间要求：**合同签订之日起10日内根据采购人需要和要求完成全部设备的供货

**（十）验收：**出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套设备及服务检验。出厂检验由成交供应商负责，其余由采购人、安徽省乾豚牧业有限公司组织验收，必要时可以委托质检部门（或第三方专业机构）或有关业内专家进行验收，费用由成交人支付。

货物在验收时，成交供应商应提供产品合格证书、使用说明书、维护手册、保养修理所需各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装等技术性指导文件以及其他应由成交供应商提供的必要文件。

**（十一）售后服务：**1、供货产品质保2年，所有保修服务的保修期自验收日起计算，保修费用计入总价。保修期内，负责设备维修和系统维护，调整或更换零配件，不再收取任何费用。

2、质量保修期内要求现场保修的货物在运行中发生问题，供货方最终维修响应时间不得超过1小时，维修人员应在获知设备故障后24小时内到达维修现场；

3、保修期内所有货物保修服务均为供应商上门保修，由此产生的一切费用均由成交人承担。保修期后货物的保修为上门服务，产生的费用由使用方负责。

4、成交人需提供备品备件以便维修和抢修，满足客户需求。

**（十二）其他要求：**1、响应报价应包含所投产品购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、材料费、验收费、税费、检验费、售后服务费等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

2、所投的设备须与使用方现有设备配套吻合，使用效果须达到使用方要求，供应商响应时可自行勘察现场，熟知现场环境以及现有的设备尺寸规格，与现有设备对接时产生的任何费用由成交人承担。放弃勘察或询问不清的，视为确认现场环境、范围、内容等所有条件。一旦成交，不得以不了解或不完全了解业主方的

需求而提出额外要求。若无法与现有设备对接而造成使用方损失的，由成交人承担全部责任。